


Energieberatung in Kreuzau

Gebäudetyp:	Zweifamilienhaus
Baujahr:	1948
Anlagentyp:	Standardheizkessel
Baujahr der Anlage:	1977
Energieträger:	Erdgas
Endenergiebedarf vor der Beratung:	341 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	428 kWh/m ² a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotential:

Einsparpotential Endenergie:

➤ bis zu 73 %

Besonderheit:

Das Gebäude wurde im Jahr 1997 teilsaniert.

Es gab insbesondere Wärmebrücken im Dachbereich (s. Foto).

