


Energieberatung in Merzenich

Gebäudetyp:	Zweifamilienhaus
Baujahr:	1931
Anlagentyp:	Niedertemperatur-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	1990
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	221 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	249 kWh/m ² ·a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotential:

Einsparpotential Endenergie:

➤ bis zu 47 %

Einsparpotential Primärenergie:

➤ bis zu 88 %

Besonderheit:

Der Einbau einer Holzpellettheizung mit solarer Warmwasserbereitung wurde empfohlen.

