


Energieberatung in Nideggen

Gebäudetyp:	Einfamilienhaus
Baujahr:	1983
Anlagentyp:	Niedertemperatur-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	1984
Energieträger:	Erdgas
Endenergiebedarf vor der Beratung:	142 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	162 kWh/m ² ·a



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 21 %

Besonderheit:

Das angegebene Einsparpotential lässt sich durch Heizungstausch und den Bau eines Wintergartens realisieren.