


Energieberatung in Niederzier

Gebäudetyp:	Einfamilienhaus
Baujahr:	1973
Anlagentyp:	Standard-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	1980
Energieträger:	Erdgas
Endenergiebedarf vor der Beratung:	161 kWh/m ² *a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	181 kWh/m ² a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 57 %

Besonderheit:

Der Einbau einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung wurde empfohlen.