


Energieberatung in Jülich

Gebäudetyp:	Einfamilienhaus
Baujahr:	1958
Anlagentyp:	Niedertemperatur-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	1990
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	370 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	418 kWh/m ² ·a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 67 %

Besonderheit:

Der Einbau einer Holzpelletheizung mit einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung wurde empfohlen.