


Energieberatung in Aldenhoven

Gebäudetyp:	Einfamilienhaus
Baujahr:	1973
Anlagentyp:	Niedertemperatur-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	1999
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	227 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	259 kWh/m ² ·a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 54 %

Besonderheit:

Der Einbau einer Holzpelletheizung und einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung wurde empfohlen.